

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 1969/2014

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

**DOMEX Sp. z o.o.
ul. Pieszycka 11
58-200 Dzierżoniów**

stwierdza, że wyrób:

**Hydrant nadziemny DN80 PN16
typ: C wg PN-EN 14384:2009
z podwójnym zamknięciem
oznaczenie producenta 613**

produkowany przez:

**DOMEX Sp. z o.o.
ul. Pieszycka 11
58-200 Dzierżoniów**

w zakładzie produkcyjnym

**DOMEX Sp. z o.o.
ul. Pieszycka 11
58-200 Dzierżoniów**

spełnia wymagania:

**pkt. 3.21. załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia,
a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U.
Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia
27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553).**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 2780/2014 z dnia 30.01.2014 r. oraz wniosek o przeprowadzenie zmiany dopuszczenia nr 3765/2016 z dnia 27.06.2016 r.
2. Sprawozdania z badań nr 455/BS/13 z dnia 29.11.2013 r. wykonanych w Zespole - Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Straży Pożarnej i Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych BS CNBOP-PIB oraz nr 1929/BU/16 z dnia 16.12.2016 r. wykonanych przez Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych BU.
3. Certyfikat CPR nr 1438-CPR-0359 z dnia 12.01.2017 r. wydany przez CNBOP-PIB, jednostkę notyfikowaną nr 1438.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 1969/DC/CNBOP-PIB/2014.

Okres ważności świadectwa:

od **12.01.2017 r.**

do **29.01.2019 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 12 stycznia 2017 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 1969/2014

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Hydrant nadziemny DN80 PN16

typ: C wg PN-EN 14384:2009

z podwójnym zamknięciem

oznaczenie producenta 613

Materiał głowicy	- żeliwo EN-GJS-500-7
Materiał kolumny:	- żeliwo EN-GJS 500-7 lub stal S235JR lub stal nierdzewna AISI 304
Materiał komory zaworowej:	- żeliwo EN-GJS-500-7
Nasady boczne:	- 2 x 75
Głębokość zabudowy:	- 1000, 1250, 1500 mm
Ciśnienie nominalne:	- 1,6 MPa

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski

Józefów, dnia: 12 stycznia 2017 r.

Strona 2/2

Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 1969/2014 z dnia 09.05.2014 r.