



No PL11000139/D



PN-EN ISO 9001:2001

No NC-119

ul. Kadyiego 12
38-200 Jasło POLAND
www.jafar.com.pl

+48 13 442 90 41
+48 13 442 96 11
jafar@jafar.com.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DZ/004/2013

1. *Producent wyrobu budowlanego:* Fabryka Armatur JAFAR S.A.
38 – 200 Jasło, ul. Kadyiego 12
2. *Nazwa wyrobu budowlanego:* **Zasuwa miękko uszczelniona gwintowana nr kat. 3116.**
3. *Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:* PKWiU 28.14.13.0
4. *Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:* Do odcinania przepływu w instalacjach wody pitnej i innych płynów obojętnych chemicznie. Ciśnienie nominalne PN16.
5. *Specyfikacja techniczna:* PN-EN 1074-1:2002 „Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne”;
PN-EN 1074-2:2002 + PN-EN 1074-1:2002/A1:2005 „Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: Armatura zaporowa”.
6. *Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:* Wykonanie zgodnie z kartą katalogową w zakresie średnic DN25 do DN50 z żeliwa sferoidalnego (EN-GJS-400-15) lub szarego (EN-GJL-250); uszczelnienie EPDM; Długość zabudowy wg karty katalogowej; Połączenia gwintowe wg PN-EN 10226-1:2006; Szczelność klasa A.
7. *Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub raportu z badań typu:* Instytut Odlewnictwa
Biuro Certyfikacji i Normalizacji nr AC030
Certyfikat nr CW – 38/B/12

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Jasło, 2013-01-07

KIEROWNIK
DZIAŁU JAKOŚCI
[Signature]
Inż. Mirosław Jurkowski