

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr 14.001/W/17

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Zasuwy miękkouszczelnione kołnierzowe, sferoidalne

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego ¹⁾:

Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa, szereg F4, sferoidalna, DN 40 do DN 1000, nr kat. 101a/101b

Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa, szereg F5, sferoidalna, DN 40 do DN 1000, nr kat. 102a/102b

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Stosowany w rurociągach wodnych o różnym przeznaczeniu np. wody przeznaczonej do spożycia, do celów przeciwpożarowych, przemysłowych itp., o maksymalnym ciśnieniu 1,0 MPa (10 bar) lub 1,6 MPa (16 bar).

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

DOMEX spółka z o.o.

58-200 Dzierżoniów, ul. Pieszicka 11

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został ustanowiony:

DOMEX spółka z o.o.

58-200 Dzierżoniów, ul. Pieszicka 11

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 1563:2012 „Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne”

PN-EN 558+A1:2012 „Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury metalowej prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy”.

PN-EN 1092-2:1999 „Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne”.

PN-EN ISO 4624 „Farby i lakiery- Próba odrywania do oceny przyczepności”

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/ laboratoriów i numer akredytacji ²⁾: **Nie występuje**

DOMEX Sp. z o.o.

NIP: 882-18-66-503

REGON 891127259

KRS 0000075395

Kapitał zakł. 629 100 zł

58-200 Dzierżoniów
ul. Pieszicka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00

F +48 74 832 20 01

Dział handlowy

T +48 74 832 20 21÷24

F +48 74 832 20 25

www.domex-armatura.com

7b. Krajowa ocena techniczna:

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi ³⁾
Materiał korpusu i klina	Żeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7	PN-EN 1563:2012
Średnica nominalna	DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN500, DN600, DN700, DN800, DN900	PN-EN 1092-2:1999
Ciśnienie robocze	PN 10, PN 16	PN-EN 558+A1:2012
Długość zabudowy	Szereg F4 Szereg F5	PN-EN 558+A1:2012
Wymiary przyłączy	Przyłącza kołnierzowe	PN-EN 1092-2:1999
Trwałość w odniesieniu do korozji	Powłoka epoksydowa, grubość 125÷500 µm	PN-EN ISO 4624

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Ireneusz Bajak, konstruktor - technolog

(imię i nazwisko oraz stanowisko)



Konstruktor, Technolog
działu badań i rozwoju
Ireneusz Bajak

Dzierżoniów 12 czerwca 2017 r.
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)

- 1) Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966) producent określa typ wyrobu budowlanego, dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości użytkowych. Sposób oznaczenia tak określonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent. Oznaczenie to należy powiązać z typem wyrobu, a więc z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem wyrobu, określonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych produkowanych przez danego producenta.
- 2) Wypełnić, jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brały udział w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
- 3) W przypadku zastosowania przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 niniejszego rozporządzenia, w kolumnie trzeciej należy wskazać, który z wyżej wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został zastosowany.