

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr WR/02/2019

1. NAZWA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO:

Rury wodociągowe kielichowe klasy C100, C64, C50, C40, C30, C25 typ NATURAL, DN 60 do DN 1000, z żeliwa sferoidalnego, z elastycznymi połączeniami kielichowymi jednokomorowymi STANDARD/TYTON lub dwukomorowymi UNIVERSAL.

2. OZNACZENIE TYPU WYROBU BUDOWLANEGO:

Gama NATURAL.

3. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:

Rury do stosowania przy budowie i remontach instalacji służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia i na potrzeby gospodarcze.

4. NAZWA I ADRES SIEDZIBY PRODUCENTA ORAZ MIEJSCE PRODUKCJI WYROBU:

Saint-Gobain PAM, 21 Avenue Camille Cavallier, 54700 Pont-à-Mousson, FRANCJA,
Fabryka Saint-Gobain PAM 21 Avenue Camille Cavallier, 54700 Pont-à-Mousson, FRANCJA,
Fabryka Saint-Gobain PAM Avenue des Fonderies, 54570 Foug, FRANCJA,
Fabryka Saint-Gobain PAM Saarbrücker Straße 51, D-66130 Saarbrücken, NIEMCY,
Fabryka Saint-Gobain PAM Calle la Peseta, s/n, 39011 Santander, Cantabria, HISZPANIA.

5. NAZWA I ADRES SIEDZIBY UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY:

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice.

6. KRAJOWY SYSTEM ZASTOSOWANY DO OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI UŻYTKOWYCH: 4

7. KRAJOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

7a. POLSKA NORMA WYROBU:

Polska Norma PN-EN 545 – Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań.

Polska Norma PN-EN 681-1 – Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek i złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

Bureau Vertias Italia S.p.A. – Via Miramare, 15 – 20126, Milano – Italy,

RG-01-03 ACCREDIA Rev.01

QHSE-REG-02.TQR Bureau Veritas Rev.02

Nr certyfikatu: 220/011

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy.

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy.

8. DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał konstrukcyjny	Żeliwo sferoidalne	PN-EN 545
Powłoka wewnętrzna	• trzon rury – cementowa (cement hutniczy) • kielich - cynkowany	PN-EN 545
Powłoka zewnętrzna	• BioZinalium® - stop ZnAl 400g/m² (85-15%)+(Cu) • Zinalium® - stop ZnAl 400g/m² (85-15%) • akrylowa powłoka uszczelniająca Aquacoat® na bazie wody o grubości 80 µm, dopuszczona do kontaktu z żywnością	PN-EN 545
Złącza kielichowe z uszczelnieniem EPDM	• Jednokomorowe nieblokowane • STD lub TYT • Jednokomorowe blokowane • STD Vi, TYT SIT-PLUS, STD Ve, STD V+i • Dwukomorowe blokowane • UNI STD Vi, UNI NOVOSIT, UNI STD Ve, UNI TIS-K	PN-EN 545 PN-EN 681-1

9. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE OKREŚLONEGO POWYŻEJ WYROBU SĄ ZGODNE Z WSZYSTKIMI WYMIENIONYMI W PKT 8 DEKLAROWANYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI UŻYTKOWYMI. NINIEJSZA KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYDANA ZOSTAJE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O WYROBACH BUDOWLANÝCH, NA WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Fusek
Dyrektor Zarządzający Saint-Gobain PAM
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Saint-Gobain
Construction Products Polska Sp. z o.o.
Dyrektor Zarządzający Saint-Gobain PAM
Tomasz Fusek
(podpis)

Gliwice, 04.07.2019
(miejsce i data wydania)