



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

BK/W/0264/02/2019

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Kształtki;rury z żeliwa sferoidalnego wodociągowe i kanalizacyjne oraz ich połączenie kołnierzowe,kielichowe,kielichowo-kołnierzowe z uszczelką EPDM. Urządzenia naprawczo-połączeniowe i armatura wodociągowo-kanalizacyjna**

Zawierający / containing: żeliwo sferoidalne;powłoki:RESICOAT R4-ES prod. AkzoNobel,farbę proszkową epoksydową prod. INVER POLSKA,Icoment Additiv DB prod. Sika Deutschland, Inertol BS-10 prod. Sika Deutschland

Przeznaczony do / destined: budowy i naprawy instalacji służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Po zamontowaniu/naprawie instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.
Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów.

Wytwórca / producer:

MATERBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
80-871 Gdańsk
ul. Okrąg 2 a

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

MATERBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
80-871 Gdańsk
ul. Okrąg 2A



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2022-04-26 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2022-04-26 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 26 kwietnia 2019

The date of issue of the certificate: 26th April 2019

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349