

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr WA/06/2019

1. NAZWA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO:

Łączniki rurowo-kołnierzowe ULTRA QUICK, QUICK GS, QUICK MA, QUICK PVC, QUICK BLUTOP DN 40÷1000 z żeliwa sferoidalnego/stali.

2. OZNACZENIE TYPU WYROBU BUDOWLANEGO:

Gama QUICK.

3. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:

Elementy połączeniowe do stosowania przy budowie i remontach instalacji służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia i na potrzeby gospodarcze oraz ścieków bez substancji ropopochodnych.

4. NAZWA I ADRES SIEDZIBY PRODUCENTA ORAZ MIEJSCE PRODUKCJI WYROBU:

Saint-Gobain PAM, 21 Avenue Camille Cavallier, 54700 Pont-à-Mousson, FRANCJA,
Fabryka Saint-Gobain PAM, USINE DE TOUL ROBINETTERIE, Zl croix de Metz, 54200 Toul - FRANCE, FRANCJA,
Saint-Gobain PAM ITALIA SPA, Via Galvani 6, 38015 Lavis – WŁOCHY.

5. NAZWA I ADRES SIEDZIBY UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY:

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice.

6. KRAJOWY SYSTEM ZASTOSOWANY DO OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI UŻYTKOWYCH: 4

7. KRAJOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

7a. POLSKA NORMA WYROBU:

Norma PN-EN 545 – Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań.

Norma PN-EN 1092-1 – Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze stalowe.

Norma PN-EN 1092-2 – Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne.

Norma PN-EN 12842 – Kształtki z żeliwa sferoidalnego do systemów przewodowych z PVC-U lub PE. Wymagania i metody badań.

Norma PN-EN 1563 – Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

- nie dotyczy.

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy.

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy.

8. DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał konstrukcyjny korpusu i pierścieni dociskowych	Żeliwo sferoidalne lub Stal – QUICK GS (DN 350-1000)	PN-EN 545 PN-EN 1092-1
Zakres średnic	ULTRA QUICK - DN 50-300 (multidiametralny) QUICK GS - DN 60-1000 (do rur żeliwnych) QUICK MA - DE 63-400 (do rur PE) QUICK PVC - DE 40-225 (do rur PVC) QUICK BLUTOP - DE 75-160 (do rur żeliwnych BLUTOP)	PN-EN 545 PN-EN 12842
Typ przyłączy	Dławicowe PFA 16, 25, 40 bar Kończynkowe PN 10, 16, 25, 40	PN-EN 1092-1 PN-EN 1092-2
Powłoka zabezpieczająca korpusu i pierścieni dociskowych	Epoksydowy lakier proszkowy grubości 250 µm	PN-EN 14901
	Rilsan grubości 250 µm (QUICK GS stalowy)	-
Połączenie korpusu z pierścieniami dociskowymi	Śruby i nakrętki stalowe ocynkowane pokryte dwuchromianem lub Dacromet lub Sheraplex lub Geomet lub ze stali nierdzewnej	

9. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE OKREŚLONEGO POWYŻEJ WYROBU SĄ ZGODNE Z WSZYSTKIMI WYMIENIONYMI W PKT 8 DEKLAROWANYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI UŻYTKOWYMI. NINIEJSZA KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYDANA ZOSTAJE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O WYROBACH BUDOWLANYCH, NA WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Fusek
Dyrektor Zarządzający Saint-Gobain PAM
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Gliwice, 18.03.2019
(miejsce i data wydania)

Saint-Gobain
Construction Products Polska Sp. z o.o.
Dyrektor Zarządzający Saint-Gobain PAM
Tomasz Fusek
(podpis)