



CMC Poland sp. z o.o. Zakład Dąbrowa Górnicza
41-308 Dąbrowa Górnicza ul. Roździeńskiego 15
Nr rejestrowy BDO 000003392



Data: 2020-11-20

Nr: 1292 /20

Świadectwo Odbioru 3.1

Partia	1292			
Nr dostawy:	83279630			
Specyfikacja wyrobu	Typ siatki	Wytopy	Waga [T]	Gatunek stali
Siatka do zbrojenia betonu zgodna z: IBDiM-KOT-2019/0330 ITB-KOT-2019/1002	Q188 5x2,15	584132 584135	24,300	B500A
nr paczek:	448369	do	448398	

SKŁAD CHEMICZNY

Wytopy	C	Mn	Si	P	S	Ceq
584132	0,10	0,58	0,14	0,019	0,015	0,25
584135	0,09	0,59	0,14	0,02	0,018	0,24

WŁASNOŚCI MECHANICZNE

Fi	Wytopy	R _e [Mpa]	R _m [Mpa]	R _m /R _e	A10 [%]	Agt [%]	Fs [kN]	f _R	Zginanie
6	584132	585 577	628 622	1,07 1,08	9,3 9,2	3,5 3,2	8,6 9,5	0,052 0,053	Wyniki Pozytywne
6	584135	571 581	606 619	1,06 1,07	8,7 9,3	3,5 2,9	7,9 8,5	0,054 0,054	Wyniki Pozytywne

SPECJALISTA
ds. Kontroli Jakości
Lukasz Nowak
Łukasz Nowak

Siatka ø 6 do ø 12 mm
Wyrób posiada certyfikat nr 005-UWB-105 wydany przez Zakłady Badań i Atestacji "Zetom" im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o. o. AC005. KDWU 2/19 z dn. 22.07.2019

Siatka ø 5 do ø 12 mm
Wyrób posiada certyfikat nr 005-UWB-097 wydany przez Zakłady Badań i Atestacji "Zetom" im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o. o. AC005. KDWU 4/19 z dn. 11.06.2019

Deklarujemy, że wyrób jest zgodny z zamówieniem.

Z up. DYREKTORA ZAKŁADU
w Dąbrowie Górniczej
Piotra PATERA
KIEROWNIK KONTROLI JAKOŚCI
Rafał Superniak
Rafał Superniak



CMC POLAND Sp. z o.o.
ZAKŁAD DĄBROWA GÓRNICZA
ul. Roździeńskiego 15
41-308 DĄBROWA GÓRNICZA
NIP: 649-00-01-173; REGON: 272819315
tel.: 32 7355422; fax: 32 7927556