



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3453/2018

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowazarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

**Fabryka Armatury JAFAR S.A.
ul. Kadyiego 12
38-200 Jasło**

stwierdza, że wyrób:

**Hydrant podziemny DN 80 PN16
Oznaczenie producenta 8851**

produkowany przez:

**Fabryka Armatury JAFAR S.A.
ul. Kadyiego 12
38-200 Jasło**

w zakładzie produkcyjnym:

**Fabryka Armatury JAFAR S.A.
38-207 Przysieki, 87**

spełnia wymagania:

**pkt. 3.22 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz
mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 4921/2018 z dnia 17.10.2018 r.
2. Sprawozdania z badań nr 1294/BU/18 z dnia 16.11.2018 r. wykonanych w Zespole laboratorium Urządzeń i Środków Gaśniczych BU CNBOP-PIB.
3. Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 1015-CPR-E-30-00478-17 z dnia 28.04.2017 r. wydany przez Strojirenský Zkušební Ústav, s.p., Brno Republika Czeska, jednostkę notyfikowane nr 1015.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 3453/DC/CNBOP-PIB/2018.

Okres ważności świadectwa:

od **29.11.2018 r.**

do **28.11.2023 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 29 listopada 2018 r.



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3453/2018

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Hydrant podziemny DN 80 PN16
Oznaczenie producenta 8851

Materiał kolumny:	- żeliwo EN-GJS-400-15, żeliwo EN GJS-500-7, stal 1.0254
Materiał korpusu:	- żeliwo EN-GJS-400-15, EN-GJS-500-7
Materiał komory zaworowej:	- żeliwo EN-GJS-400-15, EN-GJS-500-7
Średnica nominalna:	- 80 mm
Głębokość zabudowy:	- 750, 1000, 1250, 1500, 1800 mm
Ciśnienie nominalne:	- 1,6 MPa

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB


st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 29 listopada 2018 r.