

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 35/2017

- | | | |
|-----|--|---|
| 1. | Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: | Nawiertka do rur PE i PVC |
| 2. | Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: | 3250 EPDM |
| 3. | Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: | Do odcinania przepływu w instalacjach wody pitnej i innych płynów obojętnych chemicznie. |
| 4. | Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: | Fabryka Armatur JAFAR S.A., 38-200 Jasło, ul. Kadyiego 12, zakład produkcyjny: 38-207 Przysieki, Przysieki 87 |
| 5. | Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: | Nie dotyczy. |
| 6. | Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: | 1 |
| 7. | Krajowa specyfikacja techniczna: | |
| 7a. | Polska Norma wyrobu: | PN-EN 1074-2:2002, PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 „Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa”. |
| | Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/ laboratoriów i numer akredytacji: | Instytut Odlewnictwa
Biuro Certyfikacji i Normalizacji nr AC030
Certyfikat nr CW-ZKP-29/15 |
| 7b. | Krajowa ocena techniczna: | Nie dotyczy. |
| | Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: | Nie dotyczy. |
| | Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: | Nie dotyczy. |
| 8. | Deklarowane właściwości użytkowe: | |

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał korpusu	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15	PN-EN 1074-2:2002, PN-EN 1074-2:2002/A1:2005
Dopuszczalne ciśnienie robocze PFA	16 bar	
Średnice nominalne DN	DN32 (1"), DN50 (2")	
Średnice zewnętrzne rur Dz	Dz 63 – Dz 225	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać:

Jasło, 02.01.2017

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA
d/s Systemu Zarządzania Jakością
KIEROWNIK DZIAŁU JAKOŚCI

Mirosław Jurkowski