



CMC Poland sp. z o.o. Zakład Dąbrowa Górnicza  
41-308 Dąbrowa Górnicza ul. Roździeńskiego 15  
Nr rejestrowy BDO 000003392



Data: 2024-06-04

Nr: 1116 /23

## INSPECTION CERTIFICATE 3.1 ŚWIADECTWO ODBIORU 3.1

Batch: Partia:	1116			
No. of delivery: Nr dostawy:	85822834			
Item and specification Specyfikacja wyrobu	Fabric type Typ siatki	Heats Wytopy	Weight [T] Waga	Steel grade Gatunek stali
Concrete reinforcement mesh compliant with: Siatka do zbrojenia betonu zgodna z: IBDiM-KOT-2019/0330; ITB-KOT-2019/1002; DIN 488; SK TP - 17/0071; CSN 420139:2011; NS 3576-4:2005	Q335 6x2,3	604051  611918	8,916	B500A B500NA* (* Only for the Norwegian market)
nr of bundle: nr paczek:	812863	-	812884	

### CHEMICAL COMPOSITION SKŁAD CHEMICZNY

Heat Wytop	C	Mn	Si	P	S	N	Cu	Ceq
604051	0,12	0,69	0,15	0,016	0,023	0,010	0,00	0,28
611918	0,09	0,57	0,19	0,015	0,019	0,009	0,28	0,23

### MECHANICAL TESTS WŁASNOŚCI MECHANICZNE

Ø	Heat Wytop	R <sub>e</sub> [Mpa]	R <sub>m</sub> [Mpa]	R <sub>m</sub> /R <sub>e</sub>	A10 [%]	Agt [%]	F <sub>s</sub> [kN]	f <sub>R</sub>	Tol [%]	Rebend test Zginanie
8	604051	588	626	1,06	9,4	3,3	18,7	0,049	-3,7%	Positive Pozytywne
		561	606	1,08	9,9	4,0	10,1	0,049	-3,6%	
8	611918	553	585	1,06	9,6	4,1	24,0	0,047	-3,5%	Positive Pozytywne
		572	608	1,06	9,9	3,6	21,2	0,047	-3,5%	

Siatka ø 6 do ø 12 mm  
Wyrób posiada certyfikat  
nr 005-UWB-105 wydany  
przez Zakłady Badań i  
Atestacji "Zetom" im. Prof.  
F. Stauba w Katowicach  
Sp. z o.o. AC005. KDWU  
2/23

Siatka ø 5 do ø 12 mm  
Wyrób posiada certyfikat  
nr 005-UWB-097 wydany  
przez Zakłady Badań i  
Atestacji "Zetom" im. Prof.  
F. Stauba w Katowicach  
Sp. z o.o. AC005. KDWU  
4/23

Deklarujemy, że wyrób jest zgodny z zamówieniem.



SPECJALISTA  
ds. Kontroli Jakości  
Piotr Kajdas



ÜBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT  
NRW02-00600-1  
DIN 488-4:2009-08



SK TP-17/0071  
Certificate SK04-ZSV-2431

CMC POLAND Sp. z o.o.  
ZAKŁAD DĄBROWA GÓRNICZA  
ul. Roździeńskiego 15  
41-308 DĄBROWA GÓRNICZA  
NIP: 649-00-01-173; REGON: 272819315  
tel.: 32 7355422; fax: 32 7927556



Certificate number: GC 2002  
Initially issued: July 2023



CSN 42 0139:2011  
Certificate 070 - 039450

Z up. DYREKTORA ZAKŁADU  
w Dąbrowie Górniczej  
Piotra PATERA  
KIEROWNIK KONTROLI JAKOŚCI  
Rafał Superniak