



CMC Poland sp. z o.o. Zakład Dąbrowa Górnicza
41-308 Dąbrowa Górnicza ul. Roździeńskiego 15
Nr rejestrowy BDO 000003392



Date: / Data: 2025-10-06

Nr: 991 /25

INSPECTION CERTIFICATE 3.1 ŚWIADECTWO ODBIORU 3.1

Batch: Partia:	991			
No. of delivery: Nr. dostawy:	86494577			
Item and specification Specyfikacja wyrobu	Fabric type Typ siatki	Heats Wytopy	Weight [T] Waga	Steel grade Gatunek stali
Concrete reinforcement mesh compliant with: Siatka do zbrojenia betonu zgodna z: IBDiM-KOT-2019/0330 wydanie 2; ITB-KOT-2019/1002 wydanie 2; DIN 488-4: 2009; SK TP - 17/0071; CSN 420139:2011; NS 3576-4:2005	Q188 5x2,15	626789 627596	11,340	B500A B500NA* (* Only for the Norwegian market)
nr of bundle: nr paczek:	830683	-	830712	

CHEMICAL COMPOSITION SKŁAD CHEMICZNY

Heat Wytop	C	Mn	Si	P	S	N	Cu	Ceq
626789	0,09	0,58	0,19	0,014	0,015	0,010	0,25	0,24
627596	0,08	0,60	0,16	0,013	0,014	0,010	0,27	0,22

MECHANICAL TESTS WŁASNOŚCI MECHANICZNE

Ø	Heat Wytop	R _e [Mpa]	R _m [Mpa]	R _m /R _e	A10 [%]	Agt [%]	F _s [kN]	f _R	Tol [%]	Rebend test Zginanie
6	626789	565	628	1,11	9,7	3,8	8,6	0,062	-1,3%	Positive Pozytywne
		567	617	1,09	9,3	3,5	9,5	0,063	-1,7%	
6	627596	578	633	1,10	9,8	3,9	7,5	0,061	-2,2%	Positive Pozytywne
		593	628	1,06	9,2	3,6	8,3	0,060	-2,2%	

Siatka ø 6 do ø 12 mm Wyrób posiada certyfikat nr 005-UWB-105 wydany przez Zakłady Badań i Atestacji "Zetom" im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o. o. AC005. KDWU 2/24	Siatka ø 5 do ø 12 mm Wyrób posiada certyfikat nr 005-UWB-097 wydany przez Zakłady Badań i Atestacji "Zetom" im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o. o. AC005. KDWU 4/24
Deklarujemy, że wyrób jest zgodny z zamówieniem.	



ÜBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT
NRW02-00600-1
DIN 488-4:2009-08



Certificate number: GC 2002
Initially issued: 9 April 2024



SK TP-17/0071
Certificate SK04-ZSV-2431



CSN 42 0139:2011
Certificate 070 - 039450

Starszy Specjalista
ds. Kontroli Jakości

Marcin Siedź



CMC POLAND Sp. z o.o.
ZAKŁAD DĄBROWA GÓRNICZA
ul. Roździeńskiego 15
41-308 DĄBROWA GÓRNICZA
NIP: 649-00-01-173; REGON: 272819315
tel.: 32 7355422; fax: 32 7927556

Z up. DYREKTORA ZAKŁADU
w Dąbrowie Górniczej
Piotra PATERA
KIEROWNIK KONTROLI JAKOŚCI
Rafał Supernak