



DEKLARACJA IMPORTERA

Niżej podpisany przedstawiciel importera:

O.P.S.O. Sp. z o.o.,

ul. Spółdzielcza 58, 58-500 Jelenia Góra, Polska

niniejszym oświadcza, że produkty:

Opaski siodłowe T-Flex

typy: 100, 125, 160, 200

producent: NORHAM, ZA Druisieux, 26260 Saint Donat Sur L'Herbasse, Francja

są zgodne z ustawą dot. ogólnego bezpieczeństwa produktu i jego właściwości (Dz. U. z 2021 r. poz. 222) oraz odpowiadają wartościom zadeklarowanym w Tabeli 1 poniżej.

Opis i przeznaczenie produktu:

Opaski siodłowe T-FLEX® służą do podłączania nowych przyłączy o średnicach DN: 100 mm, 125 mm, 160 mm i 200 mm do wszystkich rodzajów gładkich rur (PVC, żeliwnych, z cementu włóknistego, betonu, stali, włókna szklanego, kamionki, polietylenu) od średnicy DN 150 do DN 2000.

Przeznaczone są do systemów grawitacyjnego odprowadzania wody i ścieków. Można je instalować zarówno nad jak i pod ziemią.

Siodło wyrobione jest z homopolimeru polipropylenu (PPH), obejmy zaciskowe i pręty wzmacniające ze stali nierdzewnej (AISI 304) a uszczelnienie z EPDM 60 Sh IRHD, klasy WC, zgodnie z normą EN 681-1.

Tabulka 1: Deklarowane właściwości produktu

Właściwości	Deklarowana wartość	Testy weryfikacyjne
ODPORNOŚĆ NA CIŚNIENIE	0,6 bar	Próba odporności na ciśnienie wody zgodnie z normą EN1610 (1)
ODCHYLENIE KĄTOWE	90° ± 15°	Próba ciśnieniowa przy maksymalnym odchyleniu kątowym zgodnie z normą EN1610 (1)
ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE	Obciążenie pionowe 500 kg Obciążenie boczne: 500 kg	Próba obciążeniowa wg kryteriów producenta (1)
ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE SOLI	Bez wpływu na deklarowane właściwości techniczne	Próba żywotności przeprowadzona w mgie solnej zgodnie z normą ISO 9227 (2)
ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV	Bez wpływu na deklarowane właściwości techniczne	Próba odkształcenia po badaniu UV zgodnie z normą ISO 4892-3 (2)

Nazwy i adresy laboratoriów wykonujących testy:

1. NORHAM, ZA Druisieux, 26260 Saint Donat Sur L'Herbasse, Francie
2. ALS, ZI Mozart, 9 cours Manuel De Falla, 26000 Valence, Francie

Oświadczenie importera:

Importer podjął działania w celu zapewnienia zgodności wszystkich wprowadzanych do obrotu wyrobów z dokumentacją techniczną i deklarowanymi właściwościami wyrobów wymienionymi w Tabeli 1.

Certyfikacja systemu zarządzania jakością:

Producent podjął działania w zakresie zarządzania i kontroli jakości oraz posiada certyfikat zgodny z normą ISO 9001:2015.

Jelenia Góra 30.11.2023

miejsce i data wydania

JACEK
RUBASIEW

podpis